

KOMUNIKAT SPSP

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się na rynku projektowym i instalacyjnym informacjami, że zestawy hydroforowe montowane na sieciach wodociągowych publicznych wyposażonych w hydranty zewnętrzne muszą spełniać wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z póź. zm.) jak dla grupy wyrobów budowlanych „Stałe urządzenia przeciwpożarowe” postanowiliśmy się do nich ustosunkować.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) sieć wodociągowa (publiczna) to przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Sieć taka musi spełniać również wymagania zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 124, poz. 1030).

Zgodnie z będącą w naszym posiadaniu opinią Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego pompy, a zarazem zespoły pomp (w tym zestawy hydroforowe), nie podlegają ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z póź. zm.).

Zgodnie z powyższą opinią ROZPORZĄDZENIU temu podlegają jedynie pomy i zespoły pompowe, stosowane w chronionym obiekcie **za przyłączem sieci wodociągowej publicznej** do obiektu.



Za przyłączem wodociągowym, czyli za odcinkiem przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym (USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)).


Takie wyroby sklasyfikowane ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z póź. zm.) jako „pompy pożarowe i zespoły pomp pożarowych” lub jako „pompy i zespoły pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych” są objęte obowiązkiem przeprowadzenia krajowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znakowania ich znakiem budowlanym.

Z poważaniem

Krzysztof Hałupka
Prezes Zarządu

Marcin Janczak
Członek Zarządu

Załącznik:

Instrukcja – naciśnij dwa razy na ikonę pinezki,  aby otworzyć załącznik

- pismo CNBOP - PIB 

